



SABIEDRISKO
PAKALPOJUMU
REGULĒŠANAS
KOMISIJA

KONSULTĀCIJU DOKUMENTS par grozījumiem Tīkla kodeksā

2018.gada 18.janvārī

Rīga

Ūnijas iela 45
Rīga, LV-1039, Latvija

T: +371 67097200

F: +371 67097277 E: sprk@sprk.gov.lv

www.sprk.gov.lv

SATURA RĀDĪTĀJS

I	Konsultāciju dokumenta mērķis	3
II	Lēmuma projekta nepieciešamība	3
III	Papildu informācija	4

Pielikums: lēmuma projekts „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 „Tīkla kodekss””

I Konsultāciju dokumenta mērķis

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) lēmuma projektu „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 „Tīkla kodekss”” (turpmāk – Lēmuma projekts).

II Lēmuma projekta nepieciešamība

Elektroenerģijas tirgus likuma 4.panta otrā daļa noteic, ka elektroenerģijas sistēmas vadības un lietošanas kārtību un tirgus dalībnieku darbības nosaka Tīkla kodekss. Pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 4.panta otrajā daļā, 13.panta pirmajā un piektajā daļā, 13.¹ panta trešajā daļā, 25.panta ceturtajā daļā, 36.panta ceturtajā daļā, 37.panta pirmajā un ceturtajā daļā noteikto deleģējumu, Regulators 2013.gada 26.jūnijā izdeva noteikumus Nr.1/4 „Tīkla kodekss” (turpmāk – Tīkla kodekss).

Lai atvieglotu uztveramību un nodrošinātu normatīvā akta nosaukuma atbilstību tā saturam, Lēmuma projekts paredz precizēt normatīvā akta nosaukumu ar norādi uz attiecīgo enerģētikas nozari.

Eiropas Komisija 2016.gada 17.augustā pieņēma Regulu (ES) 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu (turpmāk – Regula Nr.2016/1388). Regula Nr.2016/1388 nosaka saskaņotas pieslēguma prasības elektroenerģiju patērējošām ietaisēm, ko izmanto pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanā (turpmāk – pieprasījumietaise), un pārvades sistēmai pieslēgtām sadales ietaisēm un sadales sistēmām.

Saskaņā ar Regulas Nr.2016/1388 50.pantu Regulators var piešķirt pieprasījumietaises īpašniekam, paredzamajam īpašniekam, sadales sistēmas operatoram vai attiecīgajam pārvades sistēmas operatoram pēc tā pieprasījuma atkāpi no viena vai vairākiem Regulas Nr.2016/1388 noteikumiem.

Atbilstoši Regulas Nr.2016/1388 51.panta pirmajai daļai Regulators pēc apspriešanās ar attiecīgajiem sistēmas operatoriem, pieprasījumietaišu īpašniekiem, paredzamajiem īpašniekiem un citām ieinteresētajām personām, kuras tā ieskatā Regula Nr.2016/1388 ietekmē, norāda kritērijus atkāpes piešķiršanai.

Eiropas Komisijas 2016.gada 26.augusta Regula (ES) 2016/1447, ar ko izveido tīkla kodeksu par tīkla pieslēguma prasībām, kuras piemērojamas augstsprieguma līdzstrāvas sistēmām un līdzstrāvas sistēmai pieslēgtiem elektroenerģijas parka moduļiem (turpmāk – Regula Nr.2016/1447) nosaka prasības attiecībā uz augstsprieguma līdzstrāvas sistēmu (turpmāk – HVDC sistēmas) un līdzstrāvas sistēmai pieslēgtu elektroenerģijas parka moduļu (turpmāk – DC sistēmai pieslēgti elektroenerģijas parka moduļi) tīkla pieslēgumu.

Saskaņā ar Regulas Nr.2016/1447 77.pantu Regulators var piešķirt HVDC sistēmas īpašniekam vai DC sistēmai pieslēgta elektroenerģijas parka moduļa īpašniekam, vai to paredzamajam īpašniekam vai attiecīgajam sistēmas operatoram pēc tā pieprasījuma atkāpi no viena vai vairākiem Regulas Nr.2016/1447 noteikumiem attiecībā uz jaunām un esošām HVDC sistēmām vai DC sistēmai pieslēgtiem elektroenerģijas parka moduļiem.

Atbilstoši Regulas Nr.2016/1388 78.panta pirmajai daļai Regulators pēc apspriešanās ar attiecīgajiem sistēmas operatoriem, HVDC sistēmu īpašniekiem un DC sistēmai pieslēgtu elektroenerģijas parka moduļa īpašniekiem un citām ieinteresētajām personām, kuras tā ieskatā Regula Nr.2016/1388 ietekmē, norāda kritērijus atkāpes piešķiršanai.

Lēmuma projekts paredz veikt izmaiņas Tīkla kodeksā, nosakot atkāpes piešķiršanas kritērijus no Regulas Nr.2016/1447 un Regulas Nr.2016/1388 noteikumiem. Atkāpes piešķiršanas kritēriji paredz godīgas konkurences, sistēmas drošības un elektroapgādes drošuma nodrošināšanas, ietekmes uz pārrobežu elektroenerģijas tirdzniecību, kā arī izmaksu un ieguvumu izvērtēšanu.

Regulatora sagatavotais Lēmuma projekts ir pievienots Dokumenta pielikumā.

III Papildu informācija

Priekšlikumus un komentārus par Lēmuma projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2018.gada 2.februārim.

Priekšsēdētāja

p.i.

padomes loceklis



R.Irkļa

I.Birziņš

___.01.2018.

Nr. (prot. Nr. __, __)

**Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 „Tīkla kodekss”**

*Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma [4.panta](#) otro daļu,
[13.panta](#) pirmo un piekto daļu, [13.¹ panta](#) trešo daļu, [25.panta](#)
ceturto daļu, [36.panta](#) ceturto daļu, [37.panta](#) pirmo un ceturto daļu*

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 „Tīkla kodekss” (Latvijas Vēstnesis, 2013, 126.nr. (4932); 2017 254.nr. (6081)) šādus grozījumus:

- 1.1. izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

„Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē”;

- 1.2. papildināt ar 3.³, 3.⁴, 3.⁵ un 3.⁶ punktu šādā redakcijā:

„3.³ Sistēmas operators, saņemot pārvades vai sadales sistēmai pieslēgtas elektroenerģiju patērējošas ietaises, kuru izmanto pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanā, īpašnieka vai paredzamā īpašnieka pieprasījumu piešķirt atkāpi no viena vai vairākiem Eiropas Komisijas 2016.gada 17.augusta Regulas (ES) 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu (turpmāk – Regula Nr.2016/1388) noteikumiem attiecībā uz elektroenerģiju patērējošas ietaises pieslēgumu, sagatavo šā pieprasījuma novērtējumu, izvērtējot, vai atkāpes piešķiršana atbilst visiem šādiem kritērijiem:

3.³1. nerada diskriminējošus apstākļus citiem sistēmas lietotājiem attiecībā uz pieeju pārvades vai sadales sistēmai;

3.³2. neveido konkurences priekšrocības elektroenerģiju patērējošas ietaises, kuru izmanto pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanā, īpašniekam salīdzinājumā ar citiem elektroenerģiju patērējošu ietaišu, kuras izmanto pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanā, īpašniekiem;

3.³3. neietekmē sistēmas pakalpojumu izmaksas;

3.³4. nerada riskus stabila attiecīgā sistēmas operatora tīkla darbības režīma nodrošināšanai;

3.³5. nerada riskus attiecīgā sistēmas operatora tīklam noteikto tehnisko prasību izpildei, tostarp traucējumus un bojājumus citu lietotāju iekārtās un ierīcēs, kas pieslēgtas tīklam;

3.³6. neierobežo vai būtiski neietekmē elektroenerģijas sistēmas jaudu;

3.³7. negatīvi neietekmē pārrobežu elektroenerģijas tirdzniecību;

3.³8. izmantojot saprātīgus tehniskos risinājumus, nav iespējams izpildīt Regulas Nr.2016/1388 noteikumus;

3.³9. rada ieguvumus saskaņā ar sistēmas lietotāja iesniegto pamatojumu un veikto izmaksu un ieguvumu analīzi atbilstoši Regulas Nr.2016/1388 49.panta prasībām.

3.⁴ Sistēmas operators pieprasījumā regulatoram piešķirt atkāpi no viena vai vairākiem Regulas Nr.2016/1388 noteikumiem attiecībā uz elektroenerģiju patērējošas ietaises, kuru izmanto pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanā, pārvades sistēmai pieslēgtas

sadales ietaises vai sadales sistēmas pieslēgumu, iekļauj novērtējumu, izvērtējot šā kodeksa 3.³ punktā noteiktos atkāpes piešķiršanas kritērijus.

3.⁵ Sistēmas operators, saņemot augstsprieguma līdzstrāvas sistēmas vai līdzstrāvas sistēmai pieslēgta elektroenerģijas parka moduļa īpašnieka vai paredzamā īpašnieka pieprasījumu piešķirt atkāpi no viena vai vairākiem Eiropas Komisijas 2016.gada 26.augusta Regulas (ES) 2016/1447, ar ko izveido tīkla kodeksu par tīkla pieslēguma prasībām, kuras piemērojamas augstsprieguma līdzstrāvas sistēmām un līdzstrāvas sistēmai pieslēgtiem elektroenerģijas parka moduļiem (turpmāk – Regula Nr.2016/1447) noteikumiem attiecībā uz augstsprieguma līdzstrāvas sistēmas vai līdzstrāvas sistēmai pieslēgta elektroenerģijas parka moduļa pieslēgumu, sagatavo šā pieprasījuma novērtējumu, izvērtējot, vai atkāpes piešķiršana atbilst visiem šādiem kritērijiem:

3.⁵1. nerada diskriminējošus apstākļus citiem sistēmas lietotājiem attiecībā uz pieeju pārvades vai sadales sistēmai;

3.⁵2. neveido konkurences priekšrocības augstsprieguma līdzstrāvas sistēmas un līdzstrāvas sistēmai pieslēgta elektroenerģijas parka moduļa īpašniekam salīdzinājumā ar citiem augstsprieguma līdzstrāvas sistēmu un līdzstrāvas sistēmai pieslēgtu elektroenerģijas parka moduļa īpašniekiem;

3.⁵3. neietekmē sistēmas pakalpojumu izmaksas;

3.⁵4. nerada riskus stabila attiecīgā sistēmas operatora tīkla darbības režīma nodrošināšanai;

3.⁵5. nerada riskus attiecīgā sistēmas operatora tīklam noteikto tehnisko prasību izpildei, tostarp traucējumus un bojājumus citu lietotāju iekārtās un ierīcēs, kas pieslēgtas tīklam;

3.⁵6. neierobežo vai būtiski neietekmē elektroenerģijas sistēmas jaudu;

3.⁵7. negatīvi neietekmē pārrobežu elektroenerģijas tirdzniecību;

3.⁵8. izmantojot saprātīgus tehniskos risinājumus, nav iespējams izpildīt Regulas Nr.2016/1447 noteikumus;

3.⁵9. rada ieguvumus saskaņā ar sistēmas lietotāja iesniegto pamatojumu un veikto izmaksu un ieguvumu analīzi atbilstoši Regulas Nr.2016/1447 66.panta prasībām.

3.⁶ Sistēmas operators pieprasījumā regulatoram piešķirt atkāpi no viena vai vairākiem Regulas Nr.2016/1447 noteikumiem attiecībā uz augstsprieguma līdzstrāvas sistēmas vai līdzstrāvas sistēmai pieslēgta elektroenerģijas parka moduļa pieslēgumu iekļauj novērtējumu, izvērtējot šā kodeksa 3.⁵ punktā noteiktos atkāpes piešķiršanas kritērijus.”

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Irkliis