



# SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

## PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

26.10.2011.

Nr.349  
(prot. Nr.39.,11.p.)

### **Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „West Energo”**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 7.oktobrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „West Energo”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003478026, juridiskā adrese: Jelgavas iela2a, Daugavpils, LV-5420, (turpmāk – SIA „West Energo”) 2011.gada 4.oktobra iesniegumu Nr.11-14/06-12 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Upmaļu HES.

#### **Komisija konstatē un secina:**

1. Upmaļu HES atrodas Kaplavas pagastā, Krāslavas novadā, uz Vileikas upes, 1 km no ietekas Daugavā.
2. Upmaļu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* un 2002.gada 8.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 2.janvāra aktu Nr.51 Upmaļu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 10.janvārī SIA „West Energo” izsniedza Upmaļu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-29/28, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 10.janvārim.
4. 2011.gada 13.septembrī Komisija veica Upmaļu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-49. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. Saskaņā ar SIA „West Energo” iesniegto inženiera hidrotehniķa */vārds, uzvārds/* (Latvijas melioratoru biedrības hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr./numurs/) atzinumu par Upmaļu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Upmaļu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. SIA „West Energo” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 29.septembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā

Upmaļu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Upmaļu HES zemes būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Upmaļu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. SIA „West Energo” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

**padome nolemj:**

1. Izsniegt SIA „West Energo” Upmaļu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H29/28/17.

2. Noteikt Upmaļu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H29/28/17 derīguma termiņu no 2012.gada 11.janvāra līdz 2017.gada 10.janvārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „West Energo”