



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tāl. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

27.09.2011.

Nr.305
(prot. Nr.35.,6.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu AS „LATGALES ENERĢĒTIKA”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 8.septembrī saņēma un izvērtēja akciju sabiedrības „LATGALES ENERĢĒTIKA”, vienotais reģistrācijas numurs: 42403002613, juridiskā adrese: Sprukti, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, pasta adrese: Dārzu iela 22/5, Rēzekne, LV-4600, (turpmāk – AS „LATGALES ENERĢĒTIKA”) 2011.gada 6.septembra iesniegumu Nr.1-12/17 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Spruktu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Spruktu HES atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas un Čornajas pagastā, uz Rēzeknes upes 99 km no upes grīvas.
2. Spruktu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājusi ūdenssaimniecības firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NĀRA” un 2001.gada 30.novembrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 19.novembra aktu Nr.16 Spruktu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2006.gada 4.decembrī AS „LATGALES ENERĢĒTIKA” izsniedza Spruktu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-09/7, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2011.gada 4.decembrim.
4. 2011.gada 15.aprīlī Komisija veica Spruktu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-20. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā tika konstatēts, ka nepieciešams veikt elektroietaisies profilaktiskos mērījumus. Konstatēto nepilnību novēršanai tika dots termiņš līdz 2011.gada 1.septembrim elektroietaisies profilaktisko mērījumu veikšanai. Komisija atskaiti par Spruktu HES elektroietaisies profilaktiskajiem mērījumiem saņēma 2011.gada 8.augustā. HES apsekošanas rezultātā konstatētās nepilnības ir novērstas.
5. Saskaņā ar AS „LATGALES ENERĢĒTIKA” iesniegto inženiera hidrotehniķa /*vārds, uzvārds*/ (Latvijas jūrniecības savienības sertificēšanas centra sertifikāts Nr./*numurs*/, diploms Nr./*numurs*/) atzinumu par Spruktu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Spruktu HES

hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. AS „LATGALES ENERĢĒTIKA” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 6.septembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Spruktu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Spruktu HES zemes būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un citu Komisijai iesniegto informāciju Spruktu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2010.gada 15.oktobrī noslēgts līgums par Spruktu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Apdrošināšanas līgums ir spēkā no 2011.gada 15.oktobra līdz 2011.gada 14.oktobrim.
9. AS „LATGALES ENERĢĒTIKA” valdes priekšsēdētājs /vārds, uzvārds/ Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu atkārtoti izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Spruktu HES.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt AS „LATGALES ENERĢĒTIKA” Spruktu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H09/7/6.

2. Noteikt Spruktu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H09/7/6 derīguma termiņu no 2011.gada 5.decembra līdz 2016.gada 4.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs AS „LATGALES ENERĢĒTIKA”