



# SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

## PADOMES LĒMUMS

Rīgā

26.08.2009.

Nr.234  
(prot. Nr.31.,7.p.)

### **Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu /vārds, uzvārds/ individuālajam uzņēmumam „Ceļš”**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija), 2009.gada 6.augustā saņēma un izvērtēja /vārds, uzvārds/ individuālā uzņēmuma „Ceļš”, vienotais reģistrācijas numurs: 44102013426, juridiskā adrese: Viestura laukums 4-13, Burtnieku novads, LV-4219, 2009.gada 6.augusta iesniegumu ar lūgumu pagarināt hidroelektrostacijas (turpmāk-HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Rauskas HES.

#### **Komisija konstatē un secina:**

1. Rauskas HES atrodas Mazsalacas novadā uz Ramatas upes, 17 km no ietekas Salacas upē.
2. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2005.gada 9.februāra aktu Nr.142 Rauskas HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2004.gada 10.septembrī izsniegusi Rauskas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-144, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2009.gada 10.septembrim.
4. Saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu Komisija veic hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma un ekspluatācijas atbilstības uzraudzību atbilstoši likumam "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu".
5. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmajai daļai HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniedz un anulē Komisija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un gadījumos.
6. Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 5.punkts paredz, pamatojoties uz HES hidrotehnisko būvju pārbaudes rezultātiem un

hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijā iekļauto informāciju, mēneša laikā pēc HES valdītāja iesnieguma saņemšanas, pieņemot lēmumu par HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu vai atteikumu izsniegt drošuma sertifikātu.

7. Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.257 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 8.2.punkts paredz "B" un "C" drošuma klases HES valdītāja pienākumu apstiprināt un iesniegt hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (par laikposmu no sertifikāta saņemšanas) trīs mēnešus pirms HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta derīguma termiņa beigām.
8. 2009.gada 3.augustā */vārds, uzvārds/* individuālais uzņēmums „Ceļš” ir apstiprinājis Rauskas HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk - deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* (diploms */numurs/*). Saskaņā ar deklarācijā B un C daļā izteiktajiem secinājumiem Rauskas HES zemes būvju vertikālās un horizontālās deformācijas nav konstatētas. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir labs. Filtrācija hidrotehniskajās būvēs un to pamatnēs nav konstatēta.
9. 2009.gada 13.augustā Komisija veica Rauskas HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un objektu apsekošanu par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un objektu apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
10. */vārds, uzvārds/* individuālais uzņēmums „Ceļš” ir izpildījis Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 4. un 5.punktā un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.257 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 8.punktā noteiktās prasības hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotai izsniegšanai.
11. Saskaņā ar deklarāciju un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Rauskas HES drošums un ekspluatācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
12. */vārds, uzvārds/* individuālā uzņēmuma „Ceļš” īpašnieks */vārds, uzvārds/* Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu atkārtoti izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Rauskas HES.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2., 5. un 7.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 15.panta divpadsmito daļu,

#### **padome nolemj:**

1. Atkārtoti izsniegt */vārds, uzvārds/* individuālajam uzņēmumam „Ceļš” hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.85-144/134 Rauskas HES, kas atrodas Mazsalacas novadā uz Ramatas upes, 17 km no ietekas Salacas upē.

2. Noteikt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.85-144/134 derīguma termiņu no 2009.gada 11.septembra līdz 2014.gada 10.septembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par i: # ņemt o admin is : vo tu.

Priekšsēdētāja p.i.



E.Kamītis

Nikolajevs 67097252

Orģināls - 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nod, ā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija - 1 eksemplārs /vārds, uzvārds/ individuālajam uzņēmumam „Ceļš”