

Rīgā

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.  
Reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā  
Reģistrācijas\_numurs

Sabiedrisko pakalpojumu  
regulēšanas komisija  
Ūnijas iela 45  
Rīga, LV-1039

Par konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē"

AS "Latvenergo" ir iepazīsies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas konsultāciju dokumentu "Par grozījumiem Tīkla Kodeksā elektroenerģijas nozarē" (turpmāk - grozījumu projekts) un sniedz šādus komentārus par konsultāciju dokumentu:

1.Ar grozījumu projekta 1.3.punktu Tīkla kodeksā tiek iekļauta papildu norma, kas nosaka, ka sistēmas dalībniekam ir pienākums īstenot atjaunošanas plānā un aizsardzības plānā ietvertos pasākumus. Atbilstoši piedāvātajai redakcijai visiem sistēmas dalībniekiem būs pienākums īstenot atjaunošanas un aizsardzības plānā noteiktos pasākumus. AS "Latvenergo" ieskatā, ka atjaunošanas plāna un aizsardzības plāna pienākumi ir saistoši tikai tādiem sistēmas dalībniekiem, kuriem ir noslēgti savstarpēji līgumi par aizsardzības un atjaunošanas pakalpojumu sniegšanu.

Rosinām izteikt grozījumu projekta 1.3.punktu šādā redakcijā:

"4.16. Īstenot atjaunošanas plānā un aizsardzības plānā ietvertos pasākumus, atbilstoši noslēgtiem līgumiem ar sistēmas operatoru par aizsardzības un atjaunošanas pakalpojumu sniegšanu";

2.AS "Latvenergo" uzskata, ka ar grozījumu projekta 1.6.punktā ietvertā redakcija nav pilnīga, jo tās neietver visus iespējamus atbilstības prasību scenārijus. Tā piemēram, Regulas Nr. 2016/631 4. panta 1. un 7. punkti, kā arī Tīkla kodeksa 3<sup>1</sup>. punkts paredz, ka minētās Regulas prasības var tikt piemērotas tikai daļēji. Savukārt Regulas 44., 45. un 46. panti skaidri norāda veicamos testus un atbilstības kritērijus. Var gadīties, ka prasības, kas izvirzītās atbilstoši Regulai esošam elektroenerģijas ražošanas modulim, daļēji vai pilnībā neietvers spējas, kuras ir paredzēts testēt, līdz ar to izpildot Regulatora norādījumus stacija tā pat nespēs izturēt Tīkla kodeksā paredzēto testēšanas procedūru. Uzskatām, ka piemērot vajadzētu tikai tās Regulas prasības, kuras tiek izvirzītās attiecīgajam elektroenerģijas ražošanas modulim, kas uzskatāms par esošu elektroenerģijas ražošanas moduli Regulas Nr.2016/631 izpratnē.

Aicinām precizēt grozījumu projekta 1.6.punktu šādā redakcijā:

"6.<sup>3</sup> Ja Regulators pieņēmis lēmumu par Regulas Nr.2016/631 prasību attiecināšanu pēc elektroenerģijas ražošanas moduļa modifikācijas, elektroenerģijas ražošanas modulim papildus šā kodeksa 4.pielikumā noteiktajām pārbaudēm veic arī Regulā Nr.2016/631 minētās pārbaudes, kas atbilst tikai pēc Regulatora lēmuma attiecinātām Regulas Nr.2016/631

prasībām. Ja Regulators pieņēmis lēmumu par Regulas Nr.2016/1388 prasību attiecināšanu pēc elektroenerģijas ražošanas moduļa modifikācijas, elektroenerģijas ražošanas modulim veic Regulā Nr.2016/1388 minētās pārbaudes.”;

3.Atbilstoši augstāk minētajam 1.priekšlikumam, rosinām papildināt 35.13.<sup>1</sup>. apakšpunkta redakciju, jo uzskatām, ka atjaunošanas plānā un aizsardzības plānā pasākumi ir jāīsteno saskaņā ar sistēmas dalībniekiem noslēgtajiem līgumiem par aizsardzības un atjaunošanas pakalpojumu sniegšanu.

Aicinām izteikt grozījumu projekta 1.8.punktu šādā redakcijā:

“35.13.<sup>1</sup> īsteno atjaunošanas plānā un aizsardzības plānā ietvertos pasākumus, atbilstoši noslēgtiem līgumiem ar sistēmas dalībniekiem par aizsardzības un atjaunošanas pakalpojumu sniegšanu”;

4.AS “Latvenergo” aicina papildināt 37.<sup>1</sup> punktu nosakot, ka testēšanas kārtību pārvades operators nosaka un publicē pēc konsultācijām ar sistēmas dalībniekiem, uzskatām, ka šāds nosacījums vairo savstarpējo izpratni par testēšanas prasību norisi un veikšanas kārtību.

Aicinām izteikt grozījumu projekta 1.11.punktu šādā redakcijā:

“37.<sup>1</sup> Šā kodeksa 37.<sup>2</sup> un 37.<sup>3</sup> punktā noteikto aizsardzības un atjaunošanas pakalpojuma sniedzēju, sadales sistēmas operatora un pārvades sistēmas operatora spēju testēšanas kārtību pēc konsultācijām ar iesaistītajiem sistēmas dalībniekiem nosaka pārvades sistēmas operators un publicē savā tīmekļvietnē”.

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

Komercedirektors

Uldis Bariss

Jānis Bunkovskis 67728375